

Паспорт СЗ 26239-ПС

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия: Вентиль типа СВМ мембранный с электромагнитным приводом т/ф 15кч888 р.р1 СВМ

Обозначение изделия: СЗ 26239-025...065

Предприятие-изготовитель: Семеновский арматурный завод

Дата изготовления: -- АВГ 2011

Назначение: предназначен в качестве запорного механизма на трубопроводных магистралях	Проводимая среда	Температура рабочей среды, К (°С)
	Вода пресная, воздух, рассол (кроме Ду 50, 65)	от 1 до 45 от 0 до 45 от минус 40 до 45

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра		Показатель			
Проход условный Ду, мм		25	40	50	65
Давление рабочего Pp, МПа (кгс/см ²)		1,6 (16)			
Коэффициент гидравлического сопротивления		6,8	8,8	9,0	6,0
Пропуск воздуха в затворке, см ³ /мин.	Py 0,1(1)	0,3	0,6	0,7	1,2
	Py 1,6(16)	1,5	3	4	7
Масса, кг, не более		6,2	7,8	11,5	25,5
Изготовление и поставка		ТУ 26-07-032-76			
Электро- магнитный привод Типа ЭМ 38-37	Род тока	постоянный		переменный	
	Напряжение, В	+10			<i>ddd</i>
		-15			
	Частота, Гц				
	Мощность	20 Вт		40 ВА	
Режим работы ПВ %			100		
Особые оометки	Сальниковый ввод рассчитан на подводку кабеля диаметром 8 мм				

Паспорт СЗ 26239-ПС

МАРКА ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Наименование детали	Марка материала	Наименование детали	Марка материала
Корпус	КЧ 30-6	Золотник	ЛС 59-1
Крышка	Сталь 15-:-20	Винт аварийный	Сталь А-12
Мембрана	полиэт. пленка	Уплотнение	НО-68-1
Кольцо в корпусе	Сталь 12x17	Тарелка	12x17

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Вентиль типа СВМ мембранный с электромагнитным приводом СЗ 26239-025...065

Технической описание и инструкция по эксплуатации

Паспорт

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И КОНСЕРВАЦИИ

Вентиль типа СВМ мембранный с электромагнитным приводом СЗ 26239-025...065 соответствует ТУ 26-07-032-76 и признан годным для эксплуатации.

Дата консервации

« 02 » АВГ 2011 г.

Срок консервации

«3» года

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течении гарантийного срока 18 месяцев и гарантийной наработки 50000 циклов или 25000 часов со дня ввода вентилей в эксплуатацию.

Начальник ОТК *Сев* (фамилия)
(подпись, дата)

