



Установка сифонная $D_u=80$ мм на хозяйственно-питьевой
линии и сифонная $D_u=100$ мм на пожарно-разборной линии и
водомерном узле на шоде диаметром 100 мм.

Схема водометного узла.

Перечень элементов, технические требования см. лист 57.

Нач. лист	На разрывные	Подпись	Дата	Прил.
ЦИРВ02А. 00. 00. 00				58

Перечень элементов:

Поз.	Наименование, обозначение	Кол.	Примечание
1	Патрубок ПФГ 100	1	
2	Стяжка, $D=100$ мм	1	
3	Колено УФ 100	3	
4	Задвижка клиновая, $D_u=100$ мм	1	
5	Патрубок до счетчика (ПДС) $D_u=100$ мм	1	
6	Счетчик $d_u=100$ мм.	1	
7	Патрубок после счетчика (ППС) $D_u=100$ мм	1	
8	2-й патрубок после счетчиков (2-ППС) $D_u=100$ мм	1	
9	Тройник ТФ 100x80	2	
10	Клапан обратный, $D_u=100$ мм	1	
11	2-й патрубок после счетчиков (2-ППС) $D_u=80$ мм	1	
12	Задвижка клиновая, $D_u=80$ мм	2	
13	Задвижка с электроприводом, $D_u=100$ мм	1	
14	Колено УФ 80	2	
15	Патрубок до счетчика (ПДС) $D_u=80$ мм	1	
16	Счетчик $d_u=80$ мм.	1	
17	Патрубок после счетчика (ППС) $D_u=80$ мм	1	

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4, 12, 13 на другую запорную аппаратуру соответствующего условного прохода (d_u), разрешенную к применению в системе хозяйственно - питьевого водопровода.

4. Размеры L, M - монтажные длины счетчиков, размеры A, B - по месту.

5. Допускаются установка босфланцевого обратного клапана типа 19-21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводной вводе на объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.

6. Допускается установка фильтров $d_u=80, 100$ мм.

7. Допускается установка:

- струевых прямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
- фильтра-струевыпрямителя (ФС) вместо патрубка до счетчика (ПДС) и фильтра (см. прил. 1, рис. 13).

Установка счетчика $d_u=80$ мм на хозяйственно-питьевой линии и счетчика $d_u=100$ мм на пожарно-розовой линии в водомерном узле на тюбде диаметром 100 мм.

Перечень элементов. Технические требования.

Ном.	Наименование	Размер	Лист
1			
2			
3			
4			

ЦИРВ02А. 00. 00. 00

Лист 57